

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：佛山市顺德区港安消防安装工程有限公司

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	综合单价	合计	品牌/厂家
一	室外消防给水系统					62646.39	
1	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、沥青玻璃布 一布二油 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	223.95	209.16	46841.38	北沙
2	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、沥青玻璃布 一布二油 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	18.23	145.74	2656.84	北沙
3	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	3.00	1051.41	3154.23	滨海
4	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	2.00	821.34	1642.68	滨海

5	除污器(过滤器)	1. 名称:Y 型过滤器 2. 型号、规格:DN100	组	1	1768.0 3	1768.03	滨海
6	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN100	个	1	375.49	375.49	滨海
7	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:焊接 4. 附件配置:含 2 个闸阀、水表 1 个、倒流防止器 1 个	组	2	3103.8 7	6207.74	滨海
二	消火栓系统					104955. 64	
8	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、沥青玻璃布 一布二油 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	125.9 6	145.74	18357.4 1	北沙
9	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	235.5 4	125.12	29470.7 6	北沙
10	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*3.75mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	49.51	74.37	3682.06	北沙
11	室内消火栓	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 型号、规格:室内消防箱 单栓 DN65	套	37.00	810.58	29991.4 6	天兴

12	室内消火栓	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 型号、规格：天面试验消防箱 单栓 DN65	套	2.00	810.58	1621.16	天兴
13	灭火器	1. 形式：灭火器具和放置箱 2. 规格、型号：供应安装墙挂手提式磷酸铵盐灭火器箱-箱体用冷扎钢板 § 1.0 制作喷涂，箱内放 2 具手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	组	15	321.68	4825.2	桂安
14	焊接法兰阀门	1. 名称：法兰闸阀 2. 型号、规格：DN100	个	5.00	821.34	4106.7	滨海
15	焊接法兰阀门	1. 名称：法兰蝶阀 2. 型号、规格：DN100	个	3.00	612.08	1836.24	滨海
16	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：ARBX-25 型	个	4	124.68	498.72	滨海
17	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外地上 2. 型号、规格：SQD100-1.6 型多用式	套	2.00	1146.85	2293.7	滨海
18	压力仪表	1. 压力表 DN25(含弯管表阀) 2. 工程内容 3. 压力表、表弯、表阀、取源部件安装 4. 试水 5. 单体校验调整 6. 完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	1	310.8	310.8	滨海
19	管道支架	1. 管架型式：支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质：碳钢 3. 刷油：除锈、刷红丹底漆 2 道+红色调和面漆 2 道	KG	294.06	14.85	4366.79	国标产品
20	管沟土方	1. 管沟挖土方(不分土质，综合考虑)	m3	78.82	30.41	2396.92	/

21	回填方	1. 管沟填土方(不分土质, 综合考虑)	m3	63.06	13.44	847.53	/
22	余方弃置	1. 余方弃置(运距综合考虑)	m3	15.76	22.22	350.19	/
三	自动喷淋系统					202155.76	
23	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	65.05	209.16	13605.86	北沙
24	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	237.7	179.35	42631.5	北沙
25	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN100*4.0mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	103.35	126.86	13110.98	北沙

		5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验					
26	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN80*4.0mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	55.02	79.23	4359.23	北沙
27	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN65*3.75mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	78.61	80.16	6301.38	北沙
28	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN50*3.5mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	57.57	66.76	3843.37	北沙
29	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN40*3.5mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	127.6	59.85	7636.86	北沙
30	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN32*3.25mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍	m	498.87	48.29	24090.43	北沙

		6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验					
31	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN25*2.8mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	588.95	39.79	23434.32	北沙
32	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 附件配置:阻火圈	m	73.92	66.28	4899.42	联塑
33	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立式喷头 2. 有、无吊顶:无吊顶 3. 材质:铜 4. 型号、规格:DN15mm	个	481	23.16	11139.96	国标产品
34	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	3.00	1051.41	3154.23	滨海
35	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	821.34	821.34	滨海
36	焊接法兰阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	697.2	697.2	滨海
37	焊接法兰阀门	1. 名称:信号闸阀 2. 型号、规格:DZ45T-16Q 型 DN150	个	10.00	996.23	9962.3	滨海
38	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:ARBX-25 型	个	1	124.68	124.68	滨海
39	末端试水装置	1. 名称、规格:末端试水装置 ZSPD DN25mm	组	10	308.42	3084.2	滨海

		2. 组装形式:现场组装					
40	水流指示器	1. 名称、型号:水流指示器 ZSJZ (A) -150 2. 规格:DN150mm	个	10	799.1	7991	滨海
41	报警装置	1. 名称、型号:湿式报警阀 ZSFZ150 2. 规格:DN150mm	组	1	5859.5 7	5859.57	滨海
42	压力仪表	1. 压力表 DN25(含弯管表阀) 2. 工程内容 3. 压力表、表弯、表阀、取源部件安 装 4. 试水 5. 单体校验调整 6. 完成压力表安装的其他一切相关工 程内容及材料费用	台	2	103.6	207.2	滨海
43	消防水泵接 合器	1. 安装部位:室外地上 2. 型号、规格:SQD100-1.6 型多用式	套	2.00	1146.8 5	2293.7	滨海
44	管道支架	1. 管架型式:支吊架制作安装-包含 管架制作、安装、除锈刷油、辅助材 料等 2. 材质:碳钢 3. 刷油:除锈、刷红丹底漆 2 道+红色 调和面漆 2 道	KG	869.1 6	14.85	12907.0 3	国标 产品
四	水泵房					144796. 11	
45	离心式泵	1. 名称:消火栓主泵 2. 参数;Q=15L/s, H=50m, N=15KW 3. 输送介质:消火栓给水 4. 备注:一备一用	台	2.00	10426. 89	20853.7 8	新瑞 康
46	离心式泵	1. 名称:喷淋主泵 2. 参数;Q=25L/s, H=60m, N=30KW 3. 输送介质:喷淋给水 4. 备注:一备一用	台	2.00	14177. 45	28354.9	新瑞 康

47	离心式泵	1. 名称:消火栓（喷淋）稳压泵 2. 参数;Q=1.11L/S, H=72m, N=1.5kW 3. 输送介质:消火栓、喷淋给水 4. 备注:一备一用	台	4.00	5227.4 5	20909.8	新瑞康
48	气压罐	1. 名称:隔膜式气压罐安装（气压罐） 2. 规格:有效容积 V=300L	台	2.00	9150.4 3	18300.8 6	新瑞康
49	控制台	1. 名称:消火栓主泵控制箱 2. 型号:15KW	台	1.00	7883.6 3	7883.63	新瑞康
50	控制台	1. 名称:喷淋主泵控制箱 2. 型号:30KW	台	1.00	9658.5 5	9658.55	新瑞康
51	控制台	1. 名称:消火栓（喷淋）稳压泵控制箱 2. 型号:1.5KW	台	2.00	2572.2	5144.4	新瑞康
52	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	25.28	176.28	4456.36	北沙
53	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	8.78	125.12	1098.55	北沙

54	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	9.98	79.23	790.72	北沙
55	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	10.02	64.3	644.29	北沙
56	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Ø219X6.0	个	5	250.18	1250.9	国标产品
57	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Ø140X4.5	个	3	183.6	550.8	国标产品
58	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	8.00	1051.41	8411.28	滨海
59	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	821.34	821.34	滨海
60	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN80	个	3.00	493.89	1481.67	滨海
61	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN50	个	4.00	259.55	1038.2	滨海
62	焊接法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 型号、规格:DN150	个	1.00	992.86	992.86	滨海
63	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰消声止回阀 2. 型号、规格:DN150	个	2.00	974.55	1949.1	滨海
64	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰消声止回阀 2. 型号、规格:DN50	个	2.00	244.33	488.66	滨海
65	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN150	组	2	1484.83	2969.66	滨海
66	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN50	组	2	383.46	766.92	滨海
67	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN150	个	2	516.61	1033.22	滨海
68	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN50	个	2	169.87	339.74	滨海
69	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN150	个	2	211.6	423.2	滨海

70	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN100	个	2	161.26	322.52	滨海
71	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN50	个	2	83.4	166.8	滨海
72	压力仪表	1. 压力表 Y-150(含弯管表阀) 2. 工程内容 3. 压力表、表弯、表阀、取源部件安装 4. 试水 5. 单体校验调整 6. 完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	10	181.85	1818.5	滨海
73	压力仪表	1、名称: 压力开关 2、型号: Y-100	台	1.00	429.39	429.39	滨海
74	灭火器	1. 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2. 工程内容 3. 安装 4. 检查调试 5. 完成灭火器安装的其他一切相关工程内容及材料费用	具	2	176.87	353.74	桂安
75	管道支架	1. 管架型式: 支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质: 碳钢 3. 刷油: 除锈、刷红丹底漆 2 道+红色调和面漆 2 道	KG	73.52	14.85	1091.77	国标产品
五	自动报警系统					97009.58	
76	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC20 4. 敷设形式及部位: 砖、混凝土结构敷设	m	1932.52	18.22	35210.51	永联盛

77	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC25 4. 敷设形式及部位: 砖、混凝土结构敷设	m	61.06	22.7	1386.06	永联盛
78	管内配线	1. 名称: 报警传输线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVS-2x1.5	m	930.1	3.44	3199.54	禅城
79	管内配线	1. 名称: 消防广播线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVS-2x1.5	m	354.93	3.44	1220.96	禅城
80	管内配线	1. 名称: 电话线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVVP-2x1.5	m	326.36	5.03	1641.59	禅城
81	管内配线	1. 名称: DC24V 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BVV-2x2.5	m	545.39	4.64	2530.61	禅城
82	管内配线	1. 名称: DC24V 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BVV-2x4	m	45.16	8.34	376.63	禅城
83	管内配线	1. 名称: 联动控制线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BVV-7x2.5	m	45.96	15.22	699.51	禅城
84	线槽	1. 名称: 消防专用带隔板耐火金属线槽 2. 规格: 200×100	m	48.46	63.63	3083.51	国标产品
85	配电箱	1. 名称: 模块箱	台	9	325.53	2929.77	泛海三江
86	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器	个	121	82.29	9957.09	泛海三江
87	点型探测器	1. 名称: 感温探测器	个	1	81.73	81.73	泛海三江
88	模块(模块箱)	1. 名称: 总线隔离模块	个	9	159.48	1435.32	泛海三江
89	模块(模块箱)	1. 名称: 控制模块	个	17	130.54	2219.18	泛海三江
90	模块(模块箱)	1. 名称: 输出模块	个	10	137.11	1371.1	泛海三江

91	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	3	173.38	520.14	泛海三江
92	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	39	86.69	3380.91	泛海三江
93	按钮	1. 名称:手报(带消防电话插孔)	个	39	86.69	3380.91	泛海三江
94	消防广播(扬声器)	1. 名称种类:广播(吸顶式)	个	22	51.49	1132.78	泛海三江
95	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	39	119.89	4675.71	泛海三江
96	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话	部	1	124.98	124.98	泛海三江
97	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警系统控制主机 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:256 点以下 4. 安装方式:落地式	台	1	6951.73	6951.73	泛海三江
98	联动控制主机	1. 联动控制主机 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:256 点以下 4. 安装方式:落地式	台	1	2967.03	2967.03	泛海三江
99	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 消防电话主机 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:20 门 4. 安装方式:落地式	台	1	2359.04	2359.04	泛海三江
100	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 消防广播主机 2. 规格、线制:总线制 3. 安装方式:落地式	台	1	2785.98	2785.98	泛海三江
101	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:24V 备用电源	套	1	1387.26	1387.26	泛海三江
六	应急照明系统					41414.54	
102	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC20 4. 敷设形式及部位:砖、混凝土结构敷	m	642.98	18.22	11715.1	永联盛

		设					
103	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌线管 3. 规格: SC25 4. 敷设形式及部位: 砖、混凝土结构敷设	m	24	22.71	545.04	永联盛
104	管内配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 应急照明线 3. 型号规格: WDZN-BYJ-2.5	m	1961.09	2.91	5706.77	禅城
105	管内配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 应急照明线 3. 型号规格: WDZN-BYJ-6	m	73.5	5.47	402.05	禅城
106	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 规格: 半周长 1.5 米以下	台	1	2800.98	2800.98	国标产品
107	装饰灯	1. 项目名称: 应急照明灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 型号: 双头 3. 安装高度: H=2.5m	套	113	143.73	16241.49	坚斯特
108	装饰灯	1. 项目名称: 安全出口指示灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 安装高度: 门顶上方 0.2 米壁装	套	20	70.23	1404.6	坚斯特
109	装饰灯	1. 项目名称: 单向疏散指示灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 安装高度: H=0.3m	套	36	70.23	2528.28	坚斯特
110	装饰灯	1. 项目名称: 双向疏散指示灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 安装高度: H=0.3m	套	1	70.23	70.23	坚斯特
七	压力排水					16189.24	
111	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: WQG15-20-2.2 3. 参数: 2.2KW 4. 输送介质: 压力排水 5. 备注: 一备一用	台	2	4447.79	8895.58	新瑞康
112	控制台	1. 名称: 潜水泵控制箱 2. 型号: 2.2KW	台	1.00	2572.2	2572.2	新瑞康

113	镀锌钢管	1. 安装部位:室内、室外 2. 输送介质:压力排水 3. 材质:内外壁热镀锌加厚钢管 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:沟槽式卡箍连接 6. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	8.78	125.12	1098.55	北沙
114	镀锌钢管	1. 安装部位:室内、室外 2. 输送介质:压力排水 3. 材质:内外壁热镀锌加厚钢管 4. 型号、规格:DN80mm 5. 连接方式:沟槽式卡箍连接 6. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	9.98	78.03	778.74	北沙
115	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Ø140X4.5	个	1	183.6	183.6	国标产品
116	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	821.34	821.34	滨海
117	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰消声止回阀 2. 型号、规格:DN80	个	2.00	455.33	910.66	滨海
118	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN80	个	2	328.78	657.56	滨海
119	管道支架	1. 管架型式:支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质:碳钢 3. 刷油:除锈、刷红丹底漆2道+红色调和面漆2道	KG	18.25	14.85	271.01	国标产品
八	防火门					2925.49	
120	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门(成品、包油漆)制安 2. 闭门器制安 3. 执手锁、五金配件制安	m2	1.89	532.32	1006.08	国标产品
121	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门(成品、包油漆)制安 2. 闭门器制安 3. 执手锁、五金配件制安	m2	3.78	507.78	1919.41	国标产品
九	消防水池土建工程					84108.92	

122	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m	m3	224	30.41	6811.84	/
123	土(石)方回填	1. 土质要求:密实状态 2. 填土:夯实	m3	24	13.44	322.56	/
124	余方弃置	1. 余方弃置(运距综合考虑)	m3	200	22.22	4444	/
125	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:粒径为40mm石子	m3	7	362.91	2540.37	商品混凝土
126	矩形柱	1. 柱高度:3.4m内 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:S6抗渗	m3	1.6	460.91	737.46	商品混凝土
127	消防水池 S6 抗渗 C25	1. 池类型:消防水池 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:S6抗渗	m3	50.7	420.5	21319.35	商品混凝土
128	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB335级钢筋(≥10mm)	t	7.621	5235.59	39900.43	韶钢
129	高强螺栓	1. 钢材种类、规格:12 2. 螺栓长度:90cm	t	0.11	6891.34	758.05	国标产品
130	砂浆防(潮)水 池外侧	1. 防水(潮)部位:池外壁 2. 找平层:1:2水泥砂浆 3. 防水做法:墙面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚、聚合物水泥砂浆8mm	m2	38.89	62.22	2419.74	国标产品
131	变形缝-钢板止水带	1. 变形缝部位:墙身 2. 止水带材料种类:钢板止水带	m	35.5	52.4	1860.2	国标产品
132	隔离层	1. 隔离层部位:水池外侧 2. 隔离层做法:XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温20mm	m2	38.89	77.01	2994.92	国标产品
合计						756201.67	
税金						83182.18	
含税总造价						839383.85	